

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ  
РБ 450005 г. Уфа ул.8 марта,12/1, тел (факс) (347) 272-08-63 (oogpn@mchsrub.ru)  
Аургазинский межрайонный ОНД и ПР  
453480, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, 4  
телефон доверия ГУ МЧС России по РБ (347) 233-99-99

### Предписание № 97/ 1 /82

## об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Камышлинка муниципального района Кармаскалинский район, Республики Башкортостан. Директор Клюкина А.И.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы руководителя)

Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по РБ во исполнение распоряжения заместителя главного Государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Кармаскалинского и Гафурийского районов РБ по пожарному надзору районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Ардаширова И.Х.

(наименование органа ГПН)

№ 97 от "28" 08 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. "04" 09 2017 г. по 11 ч 00 мин. "05" 09 2017 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Кармаскалинского и Гафурийского районов РБ по пожарному надзору Хисматуллин Раисом Мударисовичем в отношении объекта защиты муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Камышлинка муниципального района Кармаскалинский район, Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453024, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с. Камышлинка, ул. Школьная, 48.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ СОШ с. Камышлинка Клюкиной Антониной Ильиничной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка о (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Здание школы не оборудовано каналом передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ на пульт диспетчерской службы пожарной охраны.	ст. 4, ч.1 п.3 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 НПБ 110-03; п. 3.16 СНИП 31-06-2009; п.13.4 НПБ 88-2001; п.14.4 СП 5.13130.2009	10.12.2017	
2	Помещение спортивного зала школы, помещения котельной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	10.05.2018	

		пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.		
3	В административном корпусе школы на крыше здания отсутствуют ограждения по кровле.	п.24. Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме»; СНиП 21-01-97* п. 8.11	10.05.2018	
4	Руководитель организации не осуществил проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с <b>составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).</b>	п.21. Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме». (Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) <b>при отсутствии в инструкции</b> сроков периодичности проводится не реже <b>2 раз в год.</b> )	10.05.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Архангельского,  
Кармаскалинского, Гафурийского и Аургазинского районов  
по пожарному надзору  
Хисматуллин Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 05 » сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 05 » сентября 20 17 г.

Директор МОБУ СОШ с. Камышлинка Клюкина  
Антонина Ильинична

(должность, фамилия, инициалы)

