

ПРОТОКОЛ № 158
об административном правонарушении

«05» сентября 2017 г.

с. Кармаскалы, ул.Партизанская,1
(город, село, район)

Я, государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Хисматуллин Раис Мударисович
(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное название: муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Камышлинка муниципального района Кармаскалинский район, Республики Башкортостан
2. Юридический адрес, тел. (факс): 453024, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с. Камышлинка, ул. Школьная, 48
3. Фактический адрес: 453024, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с. Камышлинка, ул. Школьная, 48
4. Номер регистрационного свидетельства: ОГРН № 1020200976058
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: Отделение-НБ Республика Башкортостан г. Уфа, р\с 40204810800000001738
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя: директор муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Камышлинка муниципального района Кармаскалинский район, Республики Башкортостан Клюкина Антонина Ильинична
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ районного отдела образования администрации муниципального района Кармаскалинский район от 01.04.2013 № 19 «О назначении на должность директора МОБУ СОШ с. Камышлинка»
8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 8005 064682 от 25.12.2003 Кармаскалинским РОВД Республики Башкортостан
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: не привлекалось

5 сентября 2017 года, в 10 ч. 00 мин. на объекте защиты МОБУ СОШ с. Камышлинка МР Кармаскалинский район РБ, допущены нарушения требований пожарной безопасности в административном здании расположенного по адресу: 453024, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с. Камышлинка, ул. Школьная, 48, выявленные в ходе планового мероприятия по контролю, на основании распоряжения № 97 от 28.08.2017 заместителя главного Государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору Ардаширова И.Х., а именно:
(указывается время, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

1	Здание школы не оборудовано каналом передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ на пульт диспетчерской службы пожарной охраны.	ст. 4, ч.1 п.3 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 НПБ 110-03; п. 3.16 СНиП 31-06-2009; п.13.4 НПБ 88-2001; п.14.4 СП 5.13130.2009
2	Помещение спортивного зала школы, помещения котельной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.
3	В административном корпусе школы на крыше здания отсутствуют ограждения по кровле.	п.24. Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме»; СНиП 21-01-97* п. 8.11
4	Руководитель организации не осуществил проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	п.21. Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме». (Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи)

С протоколом ознакомлен(а) законный представитель юридического лица, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со статьями 25.1, 25.4 КоАП РФ он (она) в праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Извещен(а), что административное дело в отношении муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Камышлинка муниципального района Кармаскалинский район, Республики Башкортостан будет
(наименование юридического лица)

рассмотрено "06" сентября 2017 г. в «11» ч. «00» мин. в Аургазинском межрайонном ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ по адресу: Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Партизанская, 1

Извещен(а), что в случае неявки руководителя юридического лица или его законного представителя административное дело будет рассмотрено в их отсутствие.

«05» сентября 2017 г.

Клюкина А.И.

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

отсутствия финансовой средств

(подпись после объяснения)

Подпись лица, составившего протокол

Хисматуллин Р.М.

Копию протокола получил(а):

«05» сентября 2017 г.

Клюкина А.И.

(подпись законного представителя юридического лица)

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа